

試験合格及び検証試験

試験内容	試験基準	試験場	試験日
防水試験 (IP68/10bar/30min/IP69K)	Din EN 50262(VDE0619):2005-05 M20メタルグランド対象	VDE試験及び証明協会 ドイツ	2009/4/23
伝導妨害イミュニティ試験 (EMC/電磁波対策試験)	IEC 61000-4-6:1996+A1:2000 EMC-MBA20-13-XA対象	Interocean EMC Technology Corp 台湾	2009/9/10
落下衝撃試験 (正弦半波50G/11ms)	JIS C 60068-2-27参考 MGB20M-12B-ST対象	滋賀県工業技術総合センター 栗東市	2013/7/29
疲労屈曲試験 (左右90度屈曲3万回)	IEC 60227-2参考 フレキ型スーパーグランド付属品対象	社団法人 電線総合技術センター 浜松市	2012/9/11
防水試験 (IP68/10bar/30min/IP69K)	Din EN 62444(VDE0619):2014-05 MGA/MGB(M12~63)シリーズ対象	VDE試験及び証明協会 ドイツ	2014/8/7
オゾン劣化試験 (50pphm/72h)	JIS K 6259-1:2015 ナイロンスーパーグランド対象	一般財団法人 化学物質評価研究機構 東大阪市	2017/10/20
成分分析試験 (食品衛生法)	器具及び容器包装規格試験 66ナイロン/EPDM対象	一般財団法人 日本食品分析センター 東京都渋谷区	2019/4/17
防水試験 (IP68/1bar/60min)	社内試験装置による評価試験 FGB/FBA/FSA/MGA/MBA一部品番対象	一般財団法人 日本海事協会 弊社内立会	2020/1/28
冷熱衝撃試験 (-40~100℃ /30min/5サイクル)	JIS C60068-2-14 FGA/FBA/NGN/N-FGW/VGA一部品番対象	住ベリサチ株式会社 大阪府柏原市	2020/10/20
耐候性試験/2,500時間 (サンシャインウェザーメーター)	JIS K 7350-4:ISO4892 FGA/FBA/SIVOF1/NGN/VGA一部品番対象	住ベリサチ株式会社 大阪府柏原市	2021/3/2
通気量測定・表面観察 (設置後数年)	VGA-M12 x 1.5-ST-B対象	株式会社クオルテック 大阪府堺市	2021/8/19
耐油試験 (切削油・潤滑油浸漬/6ヶ月)	FGB/FGB-NBR/FGA-FA一部品番対象	日本AVC社内 滋賀県守山市	2021/9/7
耐薬品試験 (次亜塩素酸ナトリウムの耐性)	FGA/FGA-FA/FGA-AA一部品番対象	日本AVC社内 滋賀県守山市	2022/12/19

製品について、動画やブログでも
分かりやすく解説しております!!



**YouTube
動画サイトへ**



YouTube /日本エイヴィーシー公式チャンネル



**ブログによる
情報発信サイトへ**



BLOG



**取付動画を
配信中**



パンチ穴の場合

ロックナットを外し、筐体取付穴にケーブルグランド本体部とネジ固定してください。



A=ロックナット B=ワッシャ


タップ穴の場合

取付側がタップ穴の場合はロックナットは使用しません。



B=ワッシャ

ケーブルを挿入して、シールナットを締め込めば完了です。



※ネジ部分は手締めで締込後、工具で負荷を感じて1/4回転位が目安です。